



**Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоДело»
(ООО «ЭкоДело»)**

Юр. адрес: 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, 19/1, кв. 17
Факт. адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, д.34/
ул. Шоссе Нефтяников, д.32
ИНН 2310167846, КПП 231001001

Аналитическая лаборатория ООО «ЭкоДело»

Факт. адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, д.34/ ул.
Шоссе Нефтяников, д.32

Тел./факс 8-900-287-40-77 / 861-225-10-17; E-mail: 89002874077@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA. RU. 21AH13

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.07.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель АЛ ООО «ЭкоДело»

А.М. Головина

А.М. Головина

31.05.2021

(дата)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2021ФХО/В392 от 31.05.2021

Наименование объекта (образца) испытаний: вода питьевая

1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|---|
| Наименование Заказчика, адрес юридический, ИНН | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Усть-Лабинский район «Водоканал» 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61; ИНН 2373017106 |
| Адрес фактический Заказчика | 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61 |
| Место и точка отбора проб/проведения измерений | Водопроводные сети Точка № 7 - Ст. Ладожская, ул. Хлеборобная Точка № 8 - Ст. Ладожская, ул. Семафорная Точка № 9 - Ст. Ладожская, ул. Красная Точка № 10 - Ст. Ладожская, ул. Больничная Точка № 11 - Ст. Ладожская, ул. Красная, 210 Точка № 12 - Ст. Ладожская, ул. Голошапова Точка № 13 - Ст. Ладожская, ул. Сощенко Точка № 14 - Ст. Ладожская, ул. Коншиных Точка № 15 - Ст. Ладожская, ул. Хлебная Точка № 16 - Ст. Ладожская, ул. Ленина |
| № и дата акта (-ов) отбора/приема пробы | Акт № 4 от 25.05.2021 |
| Дата принятия пробы | 25.05.2021 |
| Дата начала проведения испытаний | 25.05.2021 |
| Дата окончания проведения испытаний | 26.05.2021 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| № п/п | Определяемый показатель | НД на методику испытаний | Единицы измерения | Результат | Неопределенность (погрешность) |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| Точка № 7 - Ст. Ладожская, ул. Хлеборобная | | | | | |
| 1 | Цветность | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | Градус | 8,9 | 3,5 |

| № п/п | Определяемый показатель | НД на методику испытаний | Единицы измерения | Результат | Неопределенность (погрешность) |
|--|-------------------------|--|-------------------|-----------|--------------------------------|
| 2 | Мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (издание 2019 года) | ЕМФ | Менее 1 | - |
| 3 | Привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | Баллы | 0 | - |
| 4 | Запах | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 | Баллы | 0 | - |
| Точка № 8 - Ст. Ладожская, ул. Семафорная | | | | | |
| 1 | Цветность | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | Градус | 16 | 3 |
| 2 | Мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (издание 2019 года) | ЕМФ | Менее 1 | - |
| 3 | Привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | Баллы | 0 | - |
| 4 | Запах | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 | Баллы | 0 | - |
| Точка № 9 - Ст. Ладожская, ул. Красная | | | | | |
| 1 | Цветность | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | Градус | 9,9 | 4,0 |
| 2 | Мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (издание 2019 года) | ЕМФ | Менее 1 | - |
| 3 | Привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | Баллы | 0 | - |
| 4 | Запах | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 | Баллы | 0 | - |
| Точка № 10 - Ст. Ладожская, ул. Больничная | | | | | |
| 1 | Цветность | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | Градус | 9,2 | 3,7 |
| 2 | Мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (издание 2019 года) | ЕМФ | Менее 1 | - |
| 3 | Привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | Баллы | 0 | - |
| 4 | Запах | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 | Баллы | 0 | - |
| Точка № 11 - Ст. Ладожская, ул. Красная, 210 | | | | | |
| 1 | Цветность | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | Градус | 5,3 | 2,1 |
| 2 | Мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (издание 2019 года) | ЕМФ | Менее 1 | - |
| 3 | Привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | Баллы | 0 | - |
| 4 | Запах | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 | Баллы | 0 | - |
| Точка № 12 - Ст. Ладожская, ул. Голошапова | | | | | |
| 1 | Цветность | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | Градус | 9,9 | 4,0 |
| 2 | Мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (издание 2019 года) | ЕМФ | Менее 1 | - |
| 3 | Привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | Баллы | 0 | - |
| 4 | Запах | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 | Баллы | 0 | - |

| № п/п | Определяемый показатель | НД на методику испытаний | Единицы измерения | Результат | Неопределенность (погрешность) |
|--|-------------------------|---|-------------------|-----------|--------------------------------|
| Точка № 13 - Ст. Ладожская, ул. Сощенко | | | | | |
| 1 | Цветность | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | Градус | 8,5 | 3,4 |
| 2 | Мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (издание 2019 года) | ЕМФ | 1,5 | 0,3 |
| 3 | Привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | Баллы | 0 | - |
| 4 | Запах | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 | Баллы | 0 | - |
| Точка № 14 - Ст. Ладожская, ул. Коншиных | | | | | |
| 1 | Цветность | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | Градус | 6,0 | 2,4 |
| 2 | Мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (издание 2019 года) | ЕМФ | Менее 1 | - |
| 3 | Привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | Баллы | 0 | - |
| 4 | Запах | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 | Баллы | 0 | - |
| Точка № 15 - Ст. Ладожская, ул. Хлебная | | | | | |
| 1 | Цветность | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | Градус | 9,9 | 4,0 |
| 2 | Мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (издание 2019 года) | ЕМФ | Менее 1 | - |
| 3 | Привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | Баллы | 0 | - |
| 4 | Запах | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 | Баллы | 0 | - |
| Точка № 16 - Ст. Ладожская, ул. Ленина | | | | | |
| 1 | Цветность | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | Градус | 1,7 | 0,7 |
| 2 | Мутность | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 (издание 2019 года) | ЕМФ | Менее 1 | - |
| 3 | Привкус | ГОСТ Р 57164-2016 | Баллы | 0 | - |
| 4 | Запах | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1 | Баллы | 0 | - |

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Информация об особых условиях испытаний, в частности условия окружающей среды, представлены в «Журнале регистрации условий окружающей среды».

Испытания проведены для Муниципального унитарного предприятия муниципального образования Усть-Лабинского района «Водоканал».

Протокол оформил: Заведующая ФХО

(подпись)

С.А. Илиева

Примечания:

1. Результаты испытаний, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
2. Использование результатов испытаний, указанных в настоящем протоколе, разрешается при условии ссылки на настоящий протокол.
3. Метод отбора проб (образцов) и план отбора (при необходимости), использованные лабораторией, указан в акте отбора проб.

К О Н Е Ц П Р О Т О К О Л А И С П Ы Т А Н И Й