

нов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,  
ул. Гоголя, 56/1

Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38

Фактический адрес: 352330 Краснодарский край.

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Тел/факс: (86535)5-02-36

e.mail: ulabfguz@mail.ru

Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край.

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 0281.2У от 05.03.2021**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая :*

*Водопроводный кран*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП "Водоканал"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61*

Дата и время отбора пробы (образца): 03.03.2021 08 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 03.03.2021 09 ч. 40 мин.

Кем отобрана проба:

*гл. инженер Прокопенко С.С.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП "Водоканал"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения ст.Ладожская МУП "Водоканал"*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Ладожская, ул.Голощапова, 16*

Код пробы (образца): 0281.2У

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*


Условия транспортировки: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов заказчика)*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Техник-лаборант Теплухина Е.П.*

к протоколу № 0281.2У от 05.03.2021  
Код образца (пробы): 0281.2У

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 03.03.2021					
Дата окончания испытаний: 03.03.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность / (Сг-Со)	1,10 ± 0,35	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"



Для  
м.п. документ

 А.В.Сурнин



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Гоголя  
56/1/61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.  
Островского, 115  
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:  
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 327.2.B от «01» марта 2021 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая из разводящей сети  
Заказчик и его юридический адрес: МУП «Водоканал», г. Усть-Лабинск, ул. Октябрьская, 61  
Дата и время отбора пробы (образца): 26.02.2021 г. 08-30 ч.  
Дата и время доставки пробы (образца): 26.02.2021 г. 12-00 ч.  
Кем отобрана проба Представителем организации  
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МУП «Водоканал»  
Ладожского сельского поселения  
Объект, где проводился отбор пробы Водопроводный кран ул. Голощапова, 16 ст. Ладожская Усть-Лабинского  
(образца): района  
Код пробы (образца): 327.2.B  
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012  
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего  
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).  
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 327.2B

Дата начала испытаний: 26.02.2021г.

Дата окончания испытаний: 27.02.2021 г.

### Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  
в Краснодарском крае



Сурнин А.В.  
(Ф.И.О.)

  
(Подпись)